

## Wasserrohrbruch in der Perchastraße , 12.01.2009

Am 12.01.2009 gegen 07:30 Uhr wurde in der Wohnanlage Perchastraße ein Wasserrohrbruch festgestellt. Die eintreffenden Einsatzkräfte verständigten sofort das Wasserwerk und sicherten die Kellerfenster mit Sandsäcken. Da es sich um eine Versorgungsleitung handelte trat eine erhebliche Wassermenge an die Oberfläche. Durch die Mitarbeiter des Wasserwerkes sowie einer Baufirma wurde die Leckage ausfindig gemacht und mit den Reparaturarbeiten begonnen. Die Arbeiten dauerten bis in die Abendstunden um die ca. 30 Wohneinheiten wieder mit Wasser zu versorgen.

