

Klinikum Starnberg BMA, am 20.04.2009

Gegen 17:15 Uhr wurde die Feuerwehr Starnberg wie so oft zu einem Brandmeldealarm in das Klinikum Starnberg alarmiert. Ursache für die Auslösung des automatischen Melders war ein abgestelltes Tablett auf einer heißen Herdplatte der Stationsküche. Das Personal des Klinikums konnte vor Eintreffen der Feuerwehr das Tablett entfernen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Nach Kontrolle der Brandstelle wurde die Station im 2. OG mit einem Hochdrucklüfter belüftet, um eine Schadstoffausbreitung auszuschließen. Die flächendeckende Überwachung mit Rauchmeldern hat sich auch diesmal als sinnvoll erwiesen.

